

Par nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem

| Jautājums | Atbilde |
|---|--|
| <p>Pretendents izanalizējot iepriekšminētā konkursa nolikumu konstatējis, ka Pasūtītājs kā vienu no kvalifikācijas prasībām noteicis Pretendenta pieredzi līdzīga objekta būvniecībā, rekonstrukcijā vai renovācijā (sk. 8.3.1. punktu). Nolikuma 8.3.1. punktā Pasūtītājs pieredzes apliecināšanai lūdz iesniegt atsauksmi par veiktajiem darbiem. Minētajā punktā atsauksmi prasīts iesniegt par veiktajiem energoefektivitātes darbiem ēkas rekonstrukcijā. Pretendents lūdz Pasūtītāju skaidrot, vai šāda nolikuma punkta redakcija nozīmē, ka gadījumā, ja Pasūtītājs savu pieredzi līdzīgu objektu realizācijā apliecina ar renovācijas darbiem, atsauksmi iesniegt nav nepieciešams?</p> | <p>Nolikuma 8.3.1. punktā Pasūtītājs definējis prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Lai Pretendents apliecinātu pieredzi līdzīgu darbu veikšanai, lūdz ar iepirkuma piedāvājumu iesniedzama arī atsauksme par vēsturiski veiktajiem darbiem, kuri raksturojami kā līdzīgi darbi pēc būvdarbu rakstura – energoefektivitātes paaugstināšana, būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija. Līdz ar to Pretendentam lūdz ar piedāvājumu ir jāiesniedz atsauksme par vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu darbu pēc būvdarbu rakstura, neatkarīgi no tā, vai pieredze balstās tikai uz renovācijas darbiem.</p> |

Par iepirkuma 1. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstināšanu būvdarbu veikšana Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Kalna ielā 2, Kocēni, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”

| Jautājums | Atbilde |
|--|---|
| <p>Pretendents izpētot Tehniskās dokumentācijas pielikumu Nr. 1.4., kas elektroniski pieejams Pasūtītāja mājas lapā (www.kocenunovads.lv) secinājis, ka Projekta saturā norādīta projekta lapa AR-6 „Logu un durvju specifikācija”, taču apskatot iepirkuma dokumentācijai pievienoto projektu, Pretendents konstatējis, ka attiecīgā specifikācija nav pievienota. Pretendents lūdz pievienot attiecīgo specifikāciju.</p> | <p>Dokuments pievienots vēlāk. Šobrīd logu un durvju specifikācija ir pievienota un pieejama Pasūtītāja mājas lapā, kopā ar pārējo tehnisko dokumentāciju. Faila nosaukums „6_8_Logu un durvju specifikācija_Kocenu_bernadarzs.pdf”.</p> |
| <p>Lokālā tāmē Nr.1 (cokola siltināšana) pozīcija Nr.4 „Cokola siltināšana ar ekstrudēta polistirola plāksni, b=150mm”. Saskaņā ar attiecīgajai iepirkuma daļai (iepirkuma 1. daļa) pievienoto tehnisko dokumentāciju, proti, projekta lapu AR-7, ēkas cokols siltināms ar 100 mm biezu siltumizolācijas kārtu. Lūdzam precizēt nepieciešamās siltumizolācijas biezumu.</p> | <p>Darbu apjomu tāmēs siltināšanas materiālu apjomi un kvalitātes prasības noteiktas ņemot vērā ēkas Energoaudita pārskatā norādītos apjomus. Līdz ar to PII „Auseklītis” Kocēnu ēkai cokola siltināšanai jāizmanto 150mm biezs siltumizolācijas materiāls.</p> |
| <p>Lokālā tāmē Nr.1 (iepirkuma 1. daļa). Saskaņā ar doto darbu specifikāciju</p> | <p>Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un krāsojumu nevajag. Cokolu labāk saglabāt</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>Pretendents secina, ka Pasūtītājs cokola apdari, tai skaitā dekoratīvā apmetuma un krāsošanas darbus paredzējis veikt arī cokola pazemes daļai. Pretendents uzskata, ka tas ir neracionāls naudas līdzekļu izlietojums. Lūdzam iepirkuma komisiju pārskatīt Lokālās tāmes Nr.1 darbu specifikācijā norādītos darbu apjomus.</p> | <p>gludu krāsotu.</p> |
|--|-----------------------|

Par iepirkuma 2. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Rubenē, Rūķu ielā 3, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”

| Jautājums | Atbilde |
|--|---|
| <p>Lokālā tāme Nr.1 (iepirkuma 2. daļa). Saskaņā ar doto darbu specifikāciju Pretendents secina, ka Pasūtītājs cokola apdari, tai skaitā dekoratīvā apmetuma un krāsošanas darbus paredzējis veikt arī cokola pazemes daļai. Pretendents uzskata, ka tas ir neracionāls naudas līdzekļu izlietojums. Lūdzam iepirkuma komisiju pārskatīt Lokālās tāmes Nr.1 darbu specifikācijā norādītos darbu apjomus.</p> | <p>Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un krāsojumu nevajag. Cokolu labāk saglabāt gludu krāsotu.</p> |