

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>Izpētot specifikāciju nav skaidrs jautājums par Vaidavas sporta nama jumta remontdarbiem (poz. Nr. 2; 5; 7) un Vaidavas pamatskolas jumta remontdarbos (poz. Nr. 3; 5; 6; 8) paredzēto ruberoīda materiālu. Vai tas ir domāts stikla šķiedras vai poliestera ruberoīds.</p>	<p>Jumtus paredzēts ieklāt ar uzkausējamo poliestera ruberoīdu.</p>