

| Pretendenta jautājums   | Iepirkumu komisijas atbilde   |
|---|---|
| <p>Iepazīstoties ar atklāta konkursa „Papildus būvdarbi ”Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada PII „Auseklītis” – apkures sistēmas rekonstrukcija” ID Nr.KND/2013/35-KPFI nolikumu un tehnisko specifikāciju ir radušies jautājumi par tehnisko specifikāciju:</p> <p>!.)Lūdzam precizēt apjomus šādām pozīcijām:<br/> 5.Tērauda radiators 22K-300-1800/22K-300-1200 2/2<br/> 6. Tērauda radiators 22K-600-1400(gaitenis)<br/> Korpuss Nr.4, saimnieciskā daļa<br/> 1. Tērauda radiators 22K-300-400/22K-300-600 gab. 2/1</p> <p>2) Vai Kontrolieri apkurei SDC12-31N (siltummezgls, 15 pozīcija) var aizstāt ar līdzvērtīgu Danfos kontrolieri?</p> | <p>Korpuss nr.3.<br/> 5.pozīcija: radiatori 22K-300 ir 4 gb (2gb.-1800mm gari un 2gb.- 1200mm gari)<br/> 6.pozīcija : radiatori nav.</p> <p>Korpuss nr.4<br/> 1.pozīcija: radiatori 22K -300 ir 3gb.(2gb.-400mm gari un 1gab.- 600mm garš)</p> <p>Par 2.jautājumu atbilde: jā var aizstāt ar līdzvērtīgu kontrolieri, kura piegādātāji nodrošina sistēmas ieregulēšanu, palaišanu un darbinieku apmācību.</p> |