

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>1) Projekta ietvaros Iepirkuma daļā Nr. 2 - būvdarbu veikšana Rubenes sporta hallē, Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads Kadastra Nr. 96640150122002; paredzēta fasādes siltināšana, kuru tehnoloģiski pareizi drīkst veikt tikai temperatūrās kas ir augstākas par +5 grādi. Nodrošanas termiņš nolikuma 2.2. punktā ir minēts 2015.gada 13.aprīlis. Turklāt projekta Tehniskajos noteikumos ir minēts:</p> <p>„Projekta realizācijas gaitā no Pasūtītāja puses tiks stingri kontrolēts, vai siltināšanas sistēma izpildīta pareizi, ievērojot pareizo izpildīšanas tehnoloģiju, nodrošinot atbilstošu darbu kvalitāti.”</p> <p>Kā arī 1.1 punktā teikts: „1.1 Klimatiskie apstākļi darbu veikšanai Veidojot siltināšanas darbu kalendāro plānu, ir nepieciešams to veidot tā, lai būvdarbu veikšanas laikā būtu tādi klimatiskie laika apstākļi, kuros drīkst veikt siltināšanas darbus (āra gaisa temperatūra ne zemāka par +5C). Vēlamais darbu veikšanas laiks ir no aprīļa līdz oktobrim Šo nosacījumu ievērošana ir viens no galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina kvalitatīvu materiālu pielietojumu.</p> <p>Nepieciešamie laika apstākļi darba veikšanas laikā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Āra gaisa un virsmas temperatūra no +5C līdz +25C (temperatūra tuvāko 5 dienu laikā nedrīkst pazemināties līdz + 5C); <input checked="" type="checkbox"/> Gaisa mitrums 60–80%; <input checked="" type="checkbox"/> Darba virsmu temperatūra \geq +5C; <input checked="" type="checkbox"/> Vēja ātrums ne lielāks par 10m/s. <p>No tā izriet, ka nolikuma minētais būvdarbu nodošanas termiņš (2015. gada 13.aprīlis) ir pretrunā ar tehnisko noteikumu 1.1 punktu un LBN.</p> <p>Jautājums: Tā kā būvdarbu veikšanai atbilstoša gaisa temperatūra, iespējams, iestāsies tikai aprīļa mēnesī, vai tiks pagarināts būvdarbu nodošanas termiņš, lai varētu veikt iepirkuma 2.daļā paredzētos fasādes siltināšanas darbus atbilstoši LBN ?</p>	<p>1) Būvdarbiem paredzētais termiņš netiks pagarināts.</p> <p>Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu veikšanai atbilstoši LBN prasībām nepieciešamie klimatiskie apstākļi(āra gaisa t°C, atbilstošs gaisa mitrums % utt.), veicot šim nolūkam nepieciešamos pasākumus.</p> <p>Atbilstošas kvalifikācijas būvniecības speciālistiem vajadzētu zināt kā to iespējams sasniegt.</p>